

Vorgang bei einer Störung der FoxEss - Solar – Komponenten Soft Reset

1. Ausgangsposition Ihres Wechselrichters: „On Grid“ oder eine Fehlermeldung



2. Drücken Sie 3 Sekunden lang den Häkchen Knopf bis „Stop“ erscheint.



3. Bestätigen Sie durch ein erneutes Drücken des Häkchens- es erscheint die Meldung „Set Exit“



4. Es erscheint die Meldung „Switch Off“ und Ihr Wechselrichter wird runtergefahren.



5. Warten Sie 10 Sekunden ab. Anschließend drücken Sie erneut das Häkchen 3 Sekunden lang, bis die Meldung „Start“ erscheint.



6. Bestätigen Sie durch ein erneutes Drücken des Häkchens- es erscheint die Meldung „Set Exit“



7. Ihr Wechselrichter wird hochgefahren. Es erscheint ein Countdown von 60 Sekunden, der runterzählt. In der Zeit versucht Ihr Wechselrichter sich neu zu verbinden. Ein klackern ist zu hören (das ist normal, da die Relais sich zuschalten).



Nachdem dies geglückt ist, wird wieder die Meldung „On Grid“ zu sehen sein und das Lämpchen wird grün leuchten.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrer Anlage.